

Zimbra

cpl@cmbh.mg.gov.br

Fwd: Esclarecimentos PR 65/2014 - prestação de serviços de manutenção, reforma e restauração da barreira acústica do sistema de ar condicionado central

De : Assistente DIRLEG
<assistentedirleg@cmbh.mg.gov.br>

Qua, 17 de Dez de 2014 16:15

Assunto : Fwd: Esclarecimentos PR 65/2014 - prestação de serviços de manutenção, reforma e restauração da barreira acústica do sistema de ar condicionado central

Para : CPL <cpl@cmbh.mg.gov.br>

Pessoal,

Favor repassar à empresa e disponibilizar no site, estes emails com as respostas.

"Senhor Carlos Augusto,

Confirmamos a espessura prevista no edital de 8 mm.

A vistoria obrigatória servirá para subsidiar a elaboração da proposta.

Atenciosamente,

Márcia Ventura
Pregoeira"

De: "Marcelo Mendicino" <marcelo.mendicino@cmbh.mg.gov.br>

Para: "Assistente DIRLEG" <assistentedirleg@cmbh.mg.gov.br>

Cc: "João Henrique Salomão Budaruiche" <joaobudaruiche@cmbh.mg.gov.br>, "Eymard Bento Junior" <eynard@cmbh.mg.gov.br>, "CMBH - PLANENGE" <planenge@cmbh.mg.gov.br>, "Arcilio Eustaquio Pimenta" <arcilio.pimenta@cmbh.mg.gov.br>

Enviadas: Quarta-feira, 17 de Dezembro de 2014 16:08:53

Assunto: Re: Esclarecimentos PR 65/2014 - prestação de serviços de manutenção, reforma e restauração da barreira acústica do sistema de ar condicionado central

Olá Marcia,

pode confirmar a espessura. Recomendamos que a empresa faça a visita técnica para melhor subsidiar a elaboração da proposta.

Atenciosamente,

Marcelo Mendicino

De: "Assistente DIRLEG" <assistentedirleg@cmbh.mg.gov.br>
Para: "DIVGEA" <divgea@cmbh.mg.gov.br>, "Marcelo Mendicino" <marcelo.mendicino@cmbh.mg.gov.br>
Cc: "Cristiano Ricardo Pereira" <cristiano@cmbh.mg.gov.br>, "CMBH - Luciane V. Parreiras" <luciane@cmbh.mg.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 17 de Dezembro de 2014 16:01:33
Assunto: Fwd: Esclarecimentos PR 65/2014 - prestação de serviços de manutenção, reforma e restauração da barreira acústica do sistema de ar condicionado central

Marcelo,

Tem alguma dúvida sobre a informação abaixo ou posso responder confirmando a espessura?

Grata,

Márcia.

De: "CPL" <cpl@cmbh.mg.gov.br>
Para: "Márcia Ventura Machado" <marciaventura@cmbh.mg.gov.br>, "Cristiano Ricardo Pereira" <cristiano@cmbh.mg.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 17 de Dezembro de 2014 15:47:30
Assunto: Fwd: Esclarecimentos PR 65/2014 - prestação de serviços de manutenção, reforma e restauração da barreira acústica do sistema de ar condicionado central

Boa tarde,

Encaminho email referente a esclarecimento.

Att,
Amanda.

De: "Vendas" <vendas@iatecgroup.com.br>
Para: cpl@cmbh.mg.gov.br
Enviadas: Quarta-feira, 17 de Dezembro de 2014 15:38:27
Assunto: Esclarecimentos PR 65/2014 - prestação de serviços de manutenção, reforma e restauração da barreira acústica do sistema de ar condicionado central

Prezados boa tarde,

A Iatec Sistemas de Climatização – Eireli, inscrita no CNPJ 04.947.516/0001-07, solicita o esclarecimento quanto a lona para revestimento da placa cimentícia, conforme abaixo, no prego destacado no assunto, para melhor confecção da proposta comercial.

1. Anexo VI – Item 11: Informar mais detalhes técnicos sobre “lona de proteção com 8 mm espessura”

Composição do material;
Confirmar se realmente são 8 mm espessura;

Desde já
Muito agradecido



Carlos Augusto – Licitação
Iatec Engenharia de Isolamentos - Eireli
Tel: 31 3492 8228
Email: vendas@iatecgroup.com.br
WWW.IATECGROUP.COM.BR

--

CMBH - Câmara Municipal de Belo Horizonte
Secretaria da Comissão Permanente de Licitação
Av: dos Andradas, 3.100 - Bairro: Santa Efigênia - BH/MG - CEP: 30.260-900
Prédio Principal - Sala: A-121
Tel: (31) 3555-1249
Fax: (31) 3555-1464

--

Márcia Ventura Machado
Assistente da Diretoria do
Processo Legislativo

--

Marcelo Mendicino – CM 527

Chefe da Divisão de Gestão Administrativa

Câmara Municipal de Belo Horizonte

--

Márcia Ventura Machado
Assistente da Diretoria do
Processo Legislativo
