



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/IMPUGNAÇÃO

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Pregão Eletrônico 06/2019 Protocolo Geral: 3523/2018

DADOS DO CONSULENTE/IMPUGNANTE

Nome nº: GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COM. E SERV. LTDA

Outros dados de identificação:

Objeto: Manutenção da sala de servidores.

DADOS DA CONSULTA/IMPUGNAÇÃO

Meio de protocolo: Email

DATA: 27/03/2019

CONTEÚDO DA CONSULTA/IMPUGNAÇÃO

Esclarecimento - Pregão - (PE06-2019):

1º Tempo de instalação da Sala?

2º Quando foi realizado a última manutenção da sala e equipamentos?

3º Qual a capacidade total das UPS instaladas e carga efetiva?

4º No que tange a habilitação técnica a declaração deve constar o nome dos três profissionais ou somente do responsável técnico?

5º Conforme a descrição do objeto, o mesmo está intrinsecamente ligado a área mecânica, uma que sua construção é comportada por módulos pré fabricados e interligados por junções mecânicas. Levando em consideração que será realizado serviços de manutenção, não sendo executado nenhuma construção civil, englobando a Sala Segura e demais áreas do entorno, qual seria a real necessidade do engenheiro civil, este profissional poderá ser substituído por um Arquiteto?

CONTEÚDO DA RESPOSTA

Prezado(a) licitante:

Agradecemos seu contato.

Em resposta ao questionamento apresentado, temos a informar:

1) A sala segura da Câmara Municipal de Belo Horizonte foi instalada em decorrência do Contrato 35/2017, com vigência no período de 26/04/2017 a 25/07/2017.

2) Quaisquer intervenções preventivas ou corretivas aconteceram apenas no período de vigência do contrato 35/2017, no período de 26/04/2017 a 25/07/2017.

3) Conforme o subitem 1.5.7, do item 6 do anexo termo de referência: "o sistema ininterrupto de energia é composto por dois equipamentos UPS do Fabricante Emerson/Vertiv, modelo UPS APS AS6 Series, com módulos de 15KVA."

4) O licitante deverá utilizar o anexo específico do edital intitulado ANEXO - Modelo de declaração de disponibilidade de pessoal técnico, preenchendo apenas os campos disponíveis no modelo.

5) As exigências e justificativas relativas aos documentos adicionais de habilitação estão descritas no item 13 do anexo termo de referência do edital, em destaque, quanto à disponibilidade de pessoal técnico, o referido tópico diz: "declaração de disponibilidade de pessoal adequado para a realização dos serviços. Tal declaração deverá indicar a disponibilidade de, no mínimo, os seguintes profissionais: a) um engenheiro eletricista ou engenheiro de telecomunicações; b) um

engenheiro civil; c) um engenheiro mecânico ou engenheiro industrial mecânico. JUSTIFICATIVA: Devido as características multidisciplinares da sala segura, compreendendo instalações civis, instalações elétricas, telecomunicações e sistema de ar-condicionado, e em conformidade com a resolução 1.048 do CONFEA, a qual define as atribuições das áreas de engenharia, a licitante deverá apresentar declaração de que dispõe dos profissionais citados."

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Licitação
Câmara Municipal de Belo Horizonte