



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/IMPUGNAÇÃO

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Pregão Eletrônico 06/2019 Protocolo Geral: 3523/2018

DADOS DO CONSULENTE/IMPUGNANTE

Nome nº: GRUPO ORION

Outros dados de identificação:

Objeto: Manutenção da sala de servidores.

DADOS DA CONSULTA/IMPUGNAÇÃO

Meio de protocolo: Email

DATA: 28/03/2019

CONTEÚDO DA CONSULTA/IMPUGNAÇÃO

1) Necessitamos obter algumas informações complementares relativas aos equipamentos UPS e sistema de gás FM-200. Perguntamos:

- 1.1. Com relação aos equipamentos UPS, quantas baterias existem em cada equipamento?
- 1.2. Qual a capacidade de cada bateria?
- 1.3. Qual o tamanho do reservatório de gás FM-200 e o peso/volume de gás contido no mesmo?

CONTEÚDO DA RESPOSTA

Prezado licitante:

Agradecemos seu contato. Informamos, em resposta ao seu questionamento:

- 1) Conforme modelo do equipamento descrito no subitem 1.5.7 do item 6, especificação completa do objeto, do anexo termo de referência.
- 2) Conforme modelo do equipamento descrito no subitem 1.5.7 do item 6, especificação completa do objeto, do anexo termo de referência.
- 3) Conforme modelo do equipamento descrito no subitem 1.5.5 do item 6, especificação completa do objeto, do anexo termo de referência. O volume do cilindro é de 33 litros.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Licitação
Câmara Municipal de Belo Horizonte