

Zimbra

cpl@cmbh.mg.gov.br

Dúvida

De : Newton Hott
<newtonhott@arconmg.com.br>

Ter, 08 de Nov de 2011 14:18

Assunto : Dúvida

Para : cpl@cmbh.mg.gov.br

As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Ao Dep. de Licitações,

Estou pleiteando participar do pregão número 24-2011, então surgiram duas dúvidas:

1: O item 7.1 da página 20, pede um split referência Springer Carrier 9.000 btu's 110 v, só que a Carrier não fabrica este produto em 110 v, fabrica somente em 220 v. A dúvida é se o equipamento deve ser 110 v ou 220 v. Pois se for 110 a dificuldade de conseguir este produto no mercado é muito maior, e o tempo para coloca-lo na obra também é grande.

2: O equipamento a ser instalado por quem for o ganhador é o de 36000 btu's, correto ?

--

Atenciosamente,

Newton Hott
Gerente Administrativo
Arcon Engenharia de Climatização
Tel.31) 3829-1109
Fax.31) 3829-1123
Cel.31) 9212-5885
E-mail: newtonhott@arconmg.com.br
Site: www.arconmg.com.br

